


BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

N° CP / 4296A - 2012

Certificación Marca / Continua

This certifies that the products:

Se certifica que los productos:

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION Y LINE POST

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSION

Referencias Certificadas: 3 Ver Anexo

Manufactured by:

Fabricado por:

HUBBELL POWER SYSTEMS, INC

THE OHIO BRASS COMPANY

1850 Richland Avenue East, Aiken; South Carolina 29801 USA

Imported by

Importado por:

METALICAS Y ELECTRICAS MELEC S.A.

Parque Empresarial Metropolitano, Autopista Medellín Km. 3.5 Vía Bogotá - Siberia Bodega 44.
Cota - Cundinamarca

Satisfies the requirements of the Standard

Satisface los requerimientos del estándar

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE Numeral 17.6.2 Descargadores

Numeral 17.14 Aisladores

Resolución MME, 18 1294, del 06/08/2008.

NTC 4389 (IEC 60099 – 4 / ANSI / IEEE C 62.11) Descargadores

NTC 5508 (IEC 61643-1:2008 / ANSI C 29.18) Aisladores Line Post

NTC 4335 (IEC 61109:2008) Aisladores Suspensión

Made in:

Hecho en:

ESTADOS UNIDOS

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION
y es válido hasta:

Mayo 22 de 2014

At / on

Emitido en:

Bogotá D.C., Julio 9 de 2012

Mauricio Rincón Restrepo

BUREAU VERITAS CERTIFICATION



ACREDITADO
ISO/IEC GUIDE 65:1996
09-CPR-008



**BUREAU
VERITAS**

To check its validity please call 57-1-3129191 Bogotá – Colombia - Para verificar su validez llame al Tel. 57-1-3129191.
e-mail: mauricio.rincon@co.bureauveritas.com

N° CP / 4296A – 2012. Página No. 1 de 2



BUREAU VERITAS CERTIFICATION

REFERENCIAS CERTIFICADAS

1. DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

MODELO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
PDV (HEAVY DUTY)	Ur = 3 – 36 kV	RETIE Numeral 17.6.2, NTC 4389 Equivalente (IEC 60099 – 4/ ANSI/IEEE C 62.11)

2. AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN Y LINE POST

MODELO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
TIPO SUSPENSIÓN Y LINE POST QUADRISIL (Q*SIL)	69 a 500 kV	RETIE Numeral 17.14, NTC 5508 Equivalente (IEC 61643-1:2008 / ANSI C 29.18)

3. AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN

MODELO	ESPECIFICACIÓN	NORMA
AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN PDI	15 k V– 46 kV	RETIE Numeral 17.14, NTC 4335 Equivalente (IEC 61109:2008)

